

# Bescheinigung

Der sachverständige Gutachter, die



Technologies GmbH

bescheinigt der

**Enertec Hameln GmbH**

einen

**Primärenergiefaktor  
der Fernwärmeversorgung**

von

$$f_{P, FW} = 0,05$$

Ermittelt nach AGFW-Arbeitsblatt 309-1  
Der Wert verliert seine Gültigkeit am  
01.08.2026

Gelsenkirchen, am 01.08.2016

*Dirk Behrens*

---

Dirk Behrens ( $f_P$ -Gutachter-Nr. FW 609-187)  
Uniper Technologies GmbH  
Alexander-von-Humboldt-Straße 1  
45896 Gelsenkirchen